



ОАО «ВымпелКом»  
127083, Москва  
ул. 8 Марта, д.10, стр.14

Телефон:  
+7 (495) 725-0700

Факс:  
+7 (495) 725-0700

24.12.2008

### Информационное письмо об итогах тестирования оборудования Midtronics.

В 4 квартале 2008 года Отделом эксплуатации инженерного оборудования Департамента эксплуатации сети ОАО «ВымпелКом» было проведено тестирование, предоставленного ООО «Логический элемент», продукта фирмы **Midtronics** (прибор ТЕС-4500), предназначенного для оперативной проверки состояния цепи стационарных аккумуляторов.

Тестирование предоставленного оборудования проводилось техническими специалистами, проводящими плановое техническое обслуживание на действующих объектах связи ОАО «ВымпелКом», с целью ознакомления с функциональными и сервисными особенностями оборудования, а так же для определения целесообразности приобретения указанного оборудования для службы эксплуатации, технической дирекции ОАО «ВымпелКом».

В результате проведенных испытаний, в составе АКБ некоторых систем питания постоянного тока, были выявлены неисправные аккумуляторы, с пониженными емкостными характеристиками, по сравнению с остальными аккумуляторами той же группы, и имеющие фактическую ёмкость, не позволяющую их дальнейшую эксплуатацию в составе действующей системы питания.

При сравнении с традиционными методами проверки состояния АКБ, прибор показал высокую стабильность, при измерении параметров аккумуляторов, а также позволил существенно сократить время проведения проверки, с сохранением качества измерений.

Начальник отдела технической поддержки  
эксплуатации инженерного оборудования

В.А. Богданов

